	Proceso de Gestión Administrativa	**Código: F-SST-17**
	Subproceso de Gestión de SST	**Versión 1**
Fecha: 04-01-2019	**Formato** **Inspección extintor**	**Página 1 de 1**

Sede: **Conjunto Peñablanca**	**Responsable de la inspección:** **Elan Pava S**	**Cargo:** **Asesora SST**	**Área:** **Administrativa**

Criterios de calificación. **B.** Bueno **R.** Regular **M.** Malo — **Fecha de inspección:** **11/03/2019**

No. Extinguidor	Tipo de extintor	Clase de Agente extintor	Capacidad	Fecha de recarga		Ubicación	Estado del extintor																																			
				Actual	Futura		Presión			Pasador de seguridad			Manómetro			Cilindro			Manija			Manguera			Pintura			Ubicación			Acceso			Visibilidad			Señalización			Soporte			Demarcación		
							B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	BC	Quimico seco	10 L	jun-18	jul-19	Parqueadero casa 1-8	x			x				x			x		x			x			x			x			x			x					x	x					x
2	A	Agua	20 L	jun-18	jul-19	Zona de acopio	x			x				x			x		x			x				x		x			x			x					x	x					x
3	BC	Quimico seco	10 L	jun-18	jul-19	Parqueadero casa 8 - 1	x			x			x			x			x			x				x		x			x			x					x	x					x
4	ABC	Polvo quimico seco	10 L	jun-18	jul-19	Casa 8	x			x			x			x			x			x			x			x					x	x					x	x					x
5	ABC	Polvo quimico seco	10 L	jun-18	jul-19	Casa 6	x			x			x			x			x			x			x			x					x	x					x	x					x
6	ABC	Polvo quimico seco	10 L	jun-18	jul-19	Casa 4	x			x			x			x			x			x			x			x					x	x					x	x					x
7	ABC	Polvo quimico seco	10 L	jun-18	jul-19	Casa 2	x			x			x			x			x			x			x			x					x	x					x	x					x
8	BC	Polvo quimico seco	10 L	jun-18	jul-19	Parqueadero principal	x			x			x			x			x			x			x			x			x			x					x	x					x
9	ABC	Polvo quimico seco	10 L	jun-18	jul-19	Casa 10	x			x			x			x			x			x			x			x			x			x					x	x					x
10	ABC	Polvo quimico seco	10 L	jun-18	jul-19	Casa 19	x			x			x			x			x			x			x			x					x	x					x	x					x

Consolidado del esta

En términos generales ı con señalización, las zonas de parqueo de las casas del 1 al 8 y el acopio cuentan con los manómetros regulares así como la pintura, el acceso de los extintores **8,6,4,2 y 19** están obs nta como demarcación, se recomienda demarcar en piso los que no cuentan con medio para resguardar que permita su fácil identificación.

Firma del inspector.